



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И АРХИВНОГО ДЕЛА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ ДА АРХИВ УДЖ
МИНИСТЕРСТВО
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми

«Колледж искусств Республики Коми»
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

"Коми Республикаса искусство колледж"
Коми Республикаса уджискасб велбаан
канму учреждение

167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 51
тел.: 24-02-15 тел./факс 24-37-19
E-mail: arskomi@gmail.com
сайт: arskomi.ru
киркоми.рф

ОКПО 02178535 ОГРН 1021100516304
ИНН 1101483317/ КПП 110101001

31.10.2017 № 763

Отдел по энергетическому надзору и
надзору за гидротехническими
сооружениями Печорского управления
Ростехнадзора

Администрация ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
предоставляет Вам информацию о выполнении предписания 25-06/2-37 от 25.08.2017г.:

1. В соответствии с требованиями п.п. 2.2.14, 2.2.15, гл.2.2 ПТЭЭП на вводно-распределительном щите нанесены указатели включенного и отключенного положений на приводах ручного отключения.
2. В соответствии с требованиями п. 1.1.30 ПУЭ в вводно-распределительном щите нанесены обозначения – расцветка шинных фаз.
3. В соответствии с требованиями п. 1.5.18 ПТЭЭП в вводно-распределительном щите нанесена утвержденная однолинейная схема.
4. В соответствии с требованиями п. 2.7.7 ПТЭЭП окрашен в черный цвет открыто проложенный контур заземления по наружной стене здания согласно предписания.
5. В соответствии с требованиями п. 1.5.18 ПТЭЭП в вводно-распределительном щите на первом этаже нанесена утвержденная однолинейная схема.
6. В соответствии с требованиями п. 1.1.30 ПУЭ в вводно-распределительном щите на первом этаже нанесены обозначения – расцветка шинных фаз.
7. В соответствии с требованиями п.п. 2.2.20 ПТЭЭП нанесены диспетчерские наименования на дверцах щитов освещения здания.
8. В соответствии с требованиями п. 2.12.5 ПТЭЭП в щитах освещения здания нанесены утвержденные однолинейные схемы.
9. В соответствии с требованиями п. 1.2.2 ПТЭЭП; п.1.4 ПОТЭЭ в электрощитовой здания используются защитные средства: диэлектрические перчатки; боты.

И.о. директора

Л.В. Беззубова